



OVLAŠTENI LABORATORIJ "RJEŠENJEM O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA  
POLJOPRIVREDE KLASA: UP/I-325-07/14-01/14., URBROJ:525-12/0988-14-4.

MBS:060152320

OIB:54948902275

U Splitu, 04.10.2017.

Analit.br. :o.701/17.,o.702/17

Cava Planit d.o.o.  
Podorljak 130, Podorljak  
22203 Rogoznica

## ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Zahtjev: ispitivanje otpadnih voda

1. Naručitelj : Cava Planit d.o.o. za eksploatacijsko polje " Sveti Ante " Grad Kaštela  
OIB: 70193906149
2. Adresa naručitelja: Rogoznica, Podorljak 130, Podorljak
3. Vrsta otpadne vode :-
4. Podaci o mjestu uzimanja uzorka :taložnica i separatora masnoća
5. Podaci o prijammniku :-
6. Datum uzimanja uzorka : 02.10.2017.od 13:40 do 14:05
- 7.Vremenski uvjeti tijekom uzorkovanja : bez oborina
8. Vremenski uvjeti prethodni dan: bez oborina
9. Prosječna temperatura zraka tijekom uzorkovanja : 22°C
10. Način uzimanja uzorka :trenutačno
11. Opis uzorka ( izgled,boja ) : TALOŽNICA - mutna, bijela; SEPARATOR - mutna, bezbojna
12. Datum preuzimanja uzorka / datum provedbe analize : 02.10.2017.u 15:00 / 03.10.2017.do 04.10.2017.

### REZULTATI ANALIZE

NAZIV ANALIZE	MJ. JED.	TALOŽNICA	SEPARATOR	Metoda	Mn
pH / t°C	1/°C	8,1/25,3	7,9/25,5	HRN ISO 10523:2012*	±0,09
Suspendirana tvar	mg/l	42	<2	HRN EN 872:2008*	±1,2
Ukupne masnoće	mg/l	1,8	0,8	STM.22 NDE,2012 5520B,gravimetrija*	±0,9
Mineralna ulja	mg/l	0,8	0,8	STM.22 NDE,2012 5520F,gravimetrija*	±0,4

\* - metode koje su akreditirane u fiksnom području

Mn - mjerna nesigurnost

Voditelj odsjeka za otpadne vode:

(Mirjana Poljak, dipl.ing.)



Voditelj odjela za kemijske analize voda:

(Karmela Zanki Kulazo, dipl.ing.)

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isključivo na pretraženi uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.

O-5.10.-II.o.1./04

Stranica: 1/1

