



OVLAŠTENI LABORATORIJ "RJEŠENJEM O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA
POLJOPRIVREDE KLASA: UP/I-325-07/14-01/14., URBROJ:525-12/0988-14-4.

MBS:060152320

OIB:54948902275

U Splitu, 30.04.2019.

Analit.br. : o.226/19.,o.227/19

Cava Planit d.o.o.
Podorljak 130, Podorljak
22203 Rogoznica

ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Zahtjev: ispitivanje otpadnih voda

1. Naručitelj : Cava Planit d.o.o. za eksploatacijsko polje " Sveti Ante " Grad Kaštela

OIB: 70193906149

2. Adresa naručitelja: Rogoznica, Podorljak 130, Podorljak

3. Vrsta otpadne vode :-

4. Podaci o mjestu uzimanja uzorka :taložnica i separatora masnoća

5. Podaci o prijammniku :-

6. Datum uzimanja uzorka : 15.04.2019.od 11 do 11:30 , od djelatnika NZZJZ SDŽ

7.Vremenski uvjeti tijekom uzorkovanja : bez oborina

8. Vremenski uvjeti prethodni dan: slaba kiša

9. Prosječna temperatura zraka tijekom uzorkovanja : 15°C

10. Način uzimanja uzorka :trenutačno, prema normi HRN ISO 5667-10:2000

11. Opis uzorka (izgled,boja) : TALOŽNICA - mutna, bijela; SEPARATOR - mutna, bezbojna

12. Datum preuzimanja uzorka / datum provedbe analize : 16.04.2019.u 7:40 / 16.04.2019.do 23.04.2019.

REZULTATI ANALIZE

NAZIV ANALIZE	MJ. JED.	TALOŽNICA	SEPARATOR	Metoda
pH / t°C	1/°C	9,4/22,1	9,6/22,1	HRN ISO 10523:2012*
Suspendirana tvar	mg/l	46	51	HRN EN 872:2008*
Ukupne masnoće	mg/l	<0,4	22,2	STM.23RD, 2017.,5520B,gravimetrija*
Mineralna ulja	mg/l	<0,4	8,0	STM.23RD, 2017.,5520F,gravimetrija*

* - metode koje su akreditirane u fiksnom području

Voditelj odsjeka za otpadne vode:

(Karmela Zanki Kulazo, dipl.ing.)



Voditelj odjela za kemijske analize voda:

(mr.sc.Tina Dumanić, dipl.ing.)

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isključivo na pretraženi uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.
O-5.10.-II.o.1./04

KRAJ IZVJEŠĆA