



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU - 21000 SPLIT, Vukovarska 46
ODJEL ZA KEMIJSKE ANALIZE VODA Tel./Fax.: 021 401-164
ODJEL OPĆE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE Tel. 021 401 168



OVLAŠTENI LABORATORIJ "RJEŠENJEM O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA
ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE KLASA: UP/I-325-07/18-02/08., URBROJ:517-07-1-2-1-19-4. od 11.04.2019.

MBS:060152320

OIB:54948902275

U Splitu, 28.05.2020.

Analit.br. : o.244/20; o.245/20

Cava Planit d.o.o.
Podorljak 130, Podorljak
22203 Rogoznica

ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Zahtjev: ispitivanje otpadnih voda

PRILOG: Izvještaj o uzorkovanju otpadnih voda O-V-9/IN-58

1. Naručitelj: Cava Planit d.o.o. za eksploatacijsko polje " Sveti Ante " Grad Kaštela
OIB: 70193906149
2. Adresa naručitelja: Rogoznica, Podorljak 130, Podorljak
3. Vrsta otpadne vode :-
4. Podaci o mjestu uzimanja uzorka: taložnica i separatora masnoća
5. Podaci o prijamniku :-
6. Datum uzimanja uzorka: u prilogu
7. Vremenski uvjeti tijekom uzorkovanja: u prilogu
8. Vremenski uvjeti prethodni dan: u prilogu
9. Prosječna temperatura zraka tijekom uzorkovanja: u prilogu
10. Način uzimanja uzorka: u prilogu
11. Opis uzorka (izgled,boja): TALOŽNICA - mutna, bijela
SEPARATOR - bistra, bezbojna
12. Datum preuzimanja uzorka / datum provedbe analize: 12.05.2020. u 13:20 h / 12.05.2020. do 18.05.2020.

REZULTATI ANALIZE

NAZIV ANALIZE	MJ. JED.	TALOŽNICA	SEPARATOR	Metoda
pH / t°C	1/°C	9,6/20,2	8,2/20,1	HRN ISO 10523:2012*
Suspendirana tvar	mg/l	53	1	HRN EN 872:2008*
Ukupne masnoće	mg/l	9,0	<0,4	STM.23RD, 2017.,5520B,gravimetrija*
Mineralna ulja	mg/l	1,2	<0,4	STM.23RD, 2017.,5520F,gravimetrija*

* - metode koje su akreditirane u fiksnom području

Voditelj odsjeka za otpadne vode:

(Karmela Zanki Kulazo, dipl.ing.)



Voditelj odjela za kemijske analize voda:

(mr.sc.Tina Dumanić, dipl.ing.)

Napomena: Ovaj nalaz se odnosi isključivo na analizirani uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.
O-II-o-20/Izdanje1

Stranica:1/1

KRAJ IZVJEŠĆA

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa



0244/200245/20

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU OTPADNIH VODA

Oznaka: O-V-9 / 11-58

Izdanje: 1

Stranica: 1/1

NARUČITELJ: ČA VA PLANIT D.O.O. (POSRELUJE 150/-POSRELUJE)

OIB: 70193906149

OBJEKT: KAHENOLAH, J.S.V. ANTET - PLANO - E. STANICE

Datum uzorkovanja: 12. 05. 2020.

PODACI O UZORKU:

Mjesto uzorkovanja	Vrijeme uzorkovanja	Temperatura uzorka C°	Temperatura zraka C°	Protok l/s	Vremenski uvjeti dan prije uzorkovanja (bez oborina, slaba kiša, jaka kiša, pljusak)	Vremenski uvjeti na dan uzorkovanja (bez oborina, slaba kiša, jaka kiša, pljusak)	Način uzorkovanja Trenutni/Kompozitni	Napomena
1. STANICA KAHENOLAH	9:00	15,7°C	20°C		Bez oborina	Bez oborina	TRENUTNI	PRIMA VODA
2. STAN. UGA I KASTI	9:10	16,1°C	20°C		Bez oborina	Bez oborina	TRENUTNI	KRATKO VREMENE STANJE NEPOKRETNOST!
Uvjeti okoliša/transporta: 4,8°C								

PODACI O UZORKOVANJU

Metoda/način uzorkovanja ☒ M-V-7

☐ drugo: _____

Uzorkovatelj: Mica Rosta/Heru

Plan uzorkovanja: O-V-3 Uredaj:

Naručitelj: ANTO JURIC Napomena: SVAKE VREME

Ime i prezime (tiskanim slovima), potpis

ZAPRIMANJE UZORKA U LABORATORIJ

Datum i vrijeme zaprimanja uzorka: 12. 05. 2020 / 13:20

Uzorak zaprimio: [Potpis]

Napomena: