



OVLAŠTENI LABORATORIJ "RJEŠENJEM O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA  
ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE KLASA: UP/I-325-07/18-02/08., URBROJ:517-07-1-2-1-19-4. od 11.04.2019.

MBS:060152320

OIB:54948902275

U Splitu, 30.10.2020.

Analit.br. : o.746/20; o.747/20

Cava Planit d.o.o.  
Podorljak 130, Podorljak  
22203 Rogoznica

## ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Zahtjev: ispitivanje otpadnih voda

PRILOG: Izvještaj o uzorkovanju otpadnih voda O-V-9/IN-274


- Naručitelj: Cava Planit d.o.o. za eksploatacijsko polje " Sveti Ante " Grad Kaštela  
OIB: 70193906149
- Adresa naručitelja: Rogoznica, Podorljak 130, Podorljak
- Vrsta otpadne vode :-
- Podaci o mjestu uzimanja uzorka: taložnica i separatora masnoća
- Podaci o prijammniku :-
- Datum uzimanja uzorka: u prilogu
- Vremenski uvjeti tijekom uzorkovanja: u prilogu
- Vremenski uvjeti prethodni dan: u prilogu
- Prosječna temperatura zraka tijekom uzorkovanja: u prilogu
- Način uzimanja uzorka: u prilogu
- Opis uzorka ( izgled,boja ): TALOŽNICA - mutna, bijela  
SEPARATOR - bistra, bezbojna
- Datum preuzimanja uzorka / datum provedbe analize: 13.10.2020. u 14:15 h / 14.10.2020. do 16.10.2020.

### REZULTATI ANALIZE

NAZIV ANALIZE	MJ. JED.	TALOŽNICA	SEPARATOR	Metoda
pH / t°C	1°C	9,1/22,7	8,1/22,7	HRN ISO 10523:2012*
Suspendirana tvar	mg/l	147	<2	HRN EN 872:2008*
Ukupne masnoće	mg/l	<0,4	<0,4	STM.23RD, 2017.,5520B,gravimetrija*
Mineralna ulja	mg/l	<0,4	<0,4	STM.23RD, 2017.,5520F,gravimetrija*


\* - metode koje su akreditirane u fiksnom području

Voditelj odsjeka za otpadne vode:

  
(Karmela Zanki Kulazo, dipl.ing.)



Voditelj odjela za kemijske analize voda:

  
(mr.sc. Tina Dumanić, dipl.ing.)

Napomena: Ovaj nalaz se odnosi isključivo na analizirani uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.  
O-II-o-20/Izdavanje1

Stranica:1/1

KRAJ IZVJEŠĆA

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa