


NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - 21000 SPLIT, Vukovarska 46
 Odjel za kemijske analize vode, tel. 021 401 164, e-mail: vode@nzjz-split.hr
 Odjel sanitarne mikrobiologije, tel. 021 401 109, e-mail: vode.mikrobiologija@nzjz-split.hr
 Odjel opće zdravstvene ekologije, tel. 021 401 168, email: uzorkovanje@nzjz-split.hr



Ovlašteni laboratorij prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
 Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Split, 15.12.2022.

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Analitički broj: o.738/22

Zahtjev: ispitivanje otpadnih voda prema Rješenju Klasa: UP/I-351-03/06-02/146, Ur. broj: 531-08/3-1-JM-06-10,
 22.03.2007.

Naručitelj: CAVA PLANIT d.o.o
 Podorljak 130
 22203 Rogoznica
 OIB 70193906149

Vlasnik: CAVA PLANIT d.o.o
 Podorljak 130
 22203 Rogoznica

Mjerno mjesto: taložnica, piljenje kamenih blokova

Uzorak: industrijska otpadna voda

Uzorak dostavio: Ivica Norac

Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-10:2020

Datum uzorkovanja: 7.11.2022. 12,30

Datum dostave uzorka: 7.11.2022. 15,10

Opis uzorka: mutna, bijela, miris nafte

Podaci sa Izvještaja o uzorkovanju otpadnih voda O-V-3/45233-45234

Način uzimanja uzorka: trenutni

Vremenski uvjeti predhodni dan: bez oborina

Vremenski uvjeti tijekom uzorkovanja: bez oborina

Protok se ne može mjeriti u taložnici.

REZULTATI ISPITIVANJA

Početak ispitivanja: 08.11.2022.

Završetak ispitivanja: 11.11.2022.

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Mjerna nesigurnost
Temperatura zraka	Standard Methods 23rd Ed, 2017., 2550*	°C	-	17,0	

Temperatura uzorka	Standard Methods 23rd Ed, 2017., 2550*	°C	-	12,6	
Protok	Vlastita metoda RU-V-7*	L/s	-	-	

Akreditirane metode (*), ovlaštene metode (#)
MDK - maksimalna dozvoljena koncentracija

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Mjerna nesigurnost
pH	HRN ISO 10523:2012*	pH/°C	-	8,7/25	
Suspendirana tvar	HRN ISO 872:2008*	mg/L	-	30	
Ukupna ulja i masti	STM.23RD, 2017.,5520B, gravimetrija*	mg/L	-	6,2	
Ukupni ugljikovodici	STM.23RD, 2017.,5520F, gravimetrija*	mg/L	-	1,4	

Akreditirane metode (*), ovlaštene metode (#)
MDK - maksimalna dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka za otpadne vode
Karmela Zanki Kulazo, dipl.ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Voditelj Odjela za kemijske analize vode
Milica Ledić, dipl.ing.

Napomena:

1. Rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.
2. Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa
3. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je naručitelj naveo o dostavljenom uzorku
4. Pri davanju Izjave o sukladnosti primjenjuje se binarno pravilo odlučivanja

----- Kraj ispitnog izvještaja -----